

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION, DU
COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE
L'INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET
DE LA CONSOMMATION

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

N° : 075-SML/D/T/23/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers
CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS
Montée sur un camion immatriculée 3139 TBN
DETENTEUR : VOROMAILALA FITANTERANA
Position Ballon : BASSE
LIMITE DE VALIDITE : OCTOBRE 2026

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normale en service;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale Vn= 3 000 litres Capacité Total Vt= 3 156 litres Degré maximal de remplissage Vn / Vt= 96,06% Creux C=227 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
13	3064	17	3044	21	3014	25	2972	29	2912
14	3060	18	3038	22	3004	26	2958	30	2894
15	3056	19	3030	23	2994	27	2944	31	2874
16	3050	20	3022	24	2984	28	2928	32	2854

COMPARTIMENT N°02G

Capacité nominale Vn= 2 000 litres Capacité Total Vt= 2 122 litres Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 94,25% Creux C=232mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	2072	18	2052	22	2014	26	1962	30	1892
15	2068	19	2044	23	2002	27	1946	31	1870
16	2064	20	2034	24	1990	28	1930	32	1848
17	2058	21	2024	25	1976	29	1912	33	1824

COMPARTIMENT N°03D

Capacité nominale Vn= 4 000 litres Capacité Total Vt= 4 170 litres Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 95,92% Creux C=220mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
12	4062	16	4046	20	4018	24	3980	28	3930
13	4058	17	4040	21	4010	25	3970	29	3914
14	4054	18	4034	22	4000	26	3958	30	3898
15	4050	19	4026	23	3990	27	3946	31	3880

Bureau de la Metrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 99 572 81.
Adresse mail : smantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 075-SML/D/T/23/C
Date de contrôle : OCTOBRE 2023
Date limite : OCTOBRE 2026
CC- IM : 3139 TBN



COMPARTIMENT N°04Capacité nominale
Vn= 5 000 litresCapacité Total
Vt= 5 274 litresDegré maximal de remplissage
Vn/Vt= 94,80%

Creux C=226mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
13	5140	17	5088	21	5028	25	4958	29	4874
14	5128	18	5074	22	5012	26	4938	30	4852
15	5115	19	5060	23	4996	27	4918	31	4828
16	5102	20	5044	24	4978	28	4896	32	4802

COMPARTIMENT N°05ARCapacité nominale
Vn= 4 000 litresCapacité Total
Vt= 4 190 litresDegré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,46%

Creux C=220mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
13	4064	17	4044	21	4010	25	3966	29	3902
14	4060	18	4036	22	4000	26	3952	30	3882
15	4056	19	4028	23	3990	27	3936	31	3862
16	4050	20	4019	24	3978	28	3920	32	3840

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon « lettre F » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE: Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le 19 OCTOBRE 2023
Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



RAKOTOMALALA Jean Noël
Chef du Bureau de la Métrologie Légale

RAKOTOMALALA Jean Noël
Chef du Bureau de la Métrologie Légale

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 075-SML/D/T/23/C
Date de contrôle : OCTOBRE 2023
Date limite : OCTOBRE 2026
CC-IM : 3139 TEN