HE : 11H50
HS : 13H02

LOGISTIQUE PETROLIERE

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 700287442000/DGP

Dépot chargeur : DGP

Date et heure sortie : 24/03/2026 12:55
Date du chargement : 24/03/2026

Distributeur : VIVO ENERGY MADAGASCAR

N° Bon : 769/6412/769/6412/769/6412/769/6412/769/6412/769/6412/769/6412/769/6412/

Immatr. véhicule : VOROMAILALA 9560TBM

Transporteur : Transporteur VIVO

Certif Baremage : 020SML/D/T23C du 30/06/2026

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur :

Numéro scelles : 2074573/2074574/2074575/2074576/2074577/2074578/2074579/2074580/2074581/2074582/2074583/2074584/2074585/2074586/2074587/2074588/2074589/2074590/

Num Cpt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (Lit)	Bac en service N°	Bac en service D 15°C	Temp Chgt	Coeff Conv	Volume a 15 °C (en litres)
1	GO	220	218	4 000	R06	842.10	28,80	,98835	3953.40
2	SP95	253	257	2 000	R02	742.20	28,40	,98357	1967.14
3	SP95	204	203	2 000	R02	742.20	28,40	,98357	1967.14
4	SP95	221	213	4 000	R02	742.20	28,40	,98357	3934.28
5	GO	232	232	4 000	R06	842.10	28,80	,98835	3953.40
6	GO	238	236	3 000	R06	842.10	28,80	,98835	2965.05

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Regime Douanier
SP95	8 000	7860	5 840	PS
GO	11 000	10872	9 155	PS

Chargeur au dépôt	Contrôle dépôt	Transporteur	Transitaire	Douanes
Nom : T. Stephano	Nom : Willy F	Nom : BACRY	Nom :	Nom :

Lots :

SCELLES BIEN POSES BIEN SERRES ET EN ENTIER

Couleur et Qualité des Produits Conformes

PRODUITS LIVRES EXEMPTS D'EAU ET D'IMPURETES

00706077