

SECURITE PREVENTION-INCENDIE



S.P.I
 LOT 0105H0030
 Villa Cri-Cri N°7 Mangarivotra
 401 - Mahajanga

N° 0000001362

**COMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION
 D'EXTINCTEURS MOBILES ET MATERIEL INCENDIE**

Le soussigné : RAHOLIMALALA L. - SECURITE PREVENTION INCENDIE (S.P.I.)
 Lot 0105H0030 villa cri - cri n° 7 Mangarivotra, Mahajanga, Installateur Vérificateur des
 Systèmes de Sécurité Incendie, agréé par l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance à
 Madagascar (APEAM) suivant REF. 076/23APEAM/SG, atteste avoir procédé à la vérification
 des extincteurs dans le risque suivant :

Raison sociale : HO DOMMANA
 Nature du risque : Commerce alimentaire n° 0552 MF
 Adresse : Voie de Mahajanga
 Date de vérification : 13 Avril 2026

I- OBSERVATION SUR L'ETAT DES EXTINCTEURS

02 (deux) Extincteur à poudre ABC m 9kg
et (un) Extincteur à poudre ABC m 2kg

Prochaine vérification : 13 Octobre 2026

Tous les appareils sont en bon état d'entretien et de fonctionnement et peuvent être utilisés avec
 efficacité dès la naissance d'un incendie dans les conditions adéquates d'utilisation.

II. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLES

- a- emplacement : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)
- b- surface couverte: environM2
- c- Conformité aux règles: CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

MAHAJANGA le 13 avril 2026

