

**S.P.I**

LOT 0105H0030

Villa Cri-Cri N°7 Mangarivotra

401 - Mahajanga

RL

N° 0000001396

COMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION D'EXTINCTEURS MOBILES ET MATERIEL INCENDIE

Le soussigné : RAHOLIMALALA L. - SECURITE PREVENTION INCENDIE (S.P.I.)

Lot 0105H0030 villa cri - cri n° 7 Mangarivotra, Mahajanga, Installateur Vérificateur des Systèmes de Sécurité Incendie, agréé par l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance à Madagascar (APEAM) suivant REF. 076/23APEAM/SG, atteste avoir procédé à la vérification des extincteurs dans le risque suivant :

Raison sociale : NOROMALALA

Nature du risque : commerce interne 1885 TCD

Adresse : 401 Mahajanga

Date de vérification : 15 mai 2026

I- OBSERVATION SUR L'ETAT DES EXTINCTEURS

02 (deux) extincteurs à poudre ABC en 9kg
01 (un) extincteur à poudre ABC en 2kg

Σ

Prochaine vérification : 19 novembre 2026

Tous les appareils sont en bon état d'entretien et de fonctionnement et peuvent être utilisés avec efficacité dès la naissance d'un incendie dans les conditions adéquates d'utilisation.

II. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLES

a- emplacement : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

b- surface couverte : environM2

c- Conformité aux règles : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

MAHAJANGA le ,

