



MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
CONSOMMATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET
DE LA CONSOMMATION

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Position Ballon : BASSE

N° : 007-SML/D/T/26/C

Récepteur-mesure pour produits pétroliers

CITERNE A HUIT COMPARTIMENTS

Montée sur un camion immatriculée 6065 TBH

DETENTEUR : TRANSPORT VOROMAILALA

LIMITE DE VALIDITE : MAI 2029

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normale en service;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 2 000 l

Capacité Total
Vt= 2 120 l

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 94,34%

Creux C=276 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	2058	24	2030	28	1994	32	1940	36	1880
21	2052	25	2022	29	1980	33	1924	37	1866
22	2046	26	2014	30	1966	34	1910	38	1850
23	2038	27	2006	31	1954	35	1896	39	1836

COMPARTIMENT N°02

Capacité nominale
Vn= 2 000 l

Capacité Total
Vt= 2 135 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 93,68%

Creux C=232mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	2064	19	2036	23	2002	27	1954	31	1904
16	2057	20	2028	24	1990	28	1942	32	1891
17	2050	21	2020	25	1978	29	1930	33	1878
18	2043	22	2012	26	1966	30	1917	34	1864

COMPARTIMENT N°03G

Capacité nominale
Vn= 2 000 l

Capacité Total
Vt= 2 146 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 93,20%

Creux C=242mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	2072	19	2044	23	2011	27	1964	31	1908
16	2065	20	2036	24	2002	28	1950	32	1894
17	2058	21	2028	25	1990	29	1936	33	1880
18	2051	22	2020	26	1977	30	1922	34	1866

COMPARTIMENT N°04D

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 007-SML/D/T/26/C
Date de contrôle : 12/05/2026
Date limite : **MAI 2029**
CC- IM : 6065 TBH

Capacité nominale Vn= 2 000 l		Capacité Total Vt= 2 140 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 93,46%				Creux C=234mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	2072	19	2042	23	2004	27	1950	31	1894
16	2066	20	2033	24	1992	28	1936	32	1880
17	2058	21	2024	25	1978	29	1922	33	1866
18	2050	22	2014	26	1964	30	1908	34	1852

COMPARTIMENT N°05

Capacité nominale Vn= 3 000 l		Capacité Total Vt= 3 090 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 97,09%				Creux C=252mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
17	3062	21	3038	25	3002	29	2952	33	2888
18	3056	22	3030	26	2992	30	2938	34	2869
19	3050	23	3022	27	2980	31	2922	35	2848
20	3044	24	3012	28	2966	32	2906	36	2826

COMPARTIMENT N°06

Capacité nominale Vn= 3 000 l		Capacité Total Vt= 3 100 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 96,77%				Creux C=240mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	3061	19	3036	23	3008	27	2972	31	2922
16	3055	20	3029	24	3000	28	2961	32	2907
17	3049	21	3022	25	2992	29	2948	33	2892
18	3043	22	3015	26	2982	30	2935	34	2877

COMPARTIMENT N°07

Capacité nominale Vn= 3 000 l		Capacité Total Vt= 3 095 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 96,93%				Creux C=232mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	3064	18	3040	22	3012	26	2970	30	2918
15	3058	19	3034	23	3002	27	2958	31	2902
16	3052	20	3027	24	2992	28	2946	32	2886
17	3046	21	3020	25	2982	29	2932	33	2868

COMPARTIMENT N°08AR

Capacité nominale Vn= 4 000 l		Capacité Total Vt= 4 110 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 97,32%				Creux C=286mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	4096	24	4060	28	4010	32	3927	36	3830
21	4088	25	4048	29	3990	33	3904	37	3804
22	4080	26	4036	30	3970	34	3880	38	3778
23	4070	27	4024	31	3950	35	3856	39	3748

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon annuel « lettre E » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le **10 MAI 2026**
Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



RAKOTOMALALA Jean Noël
Contrôleur du Commerce et de la Concurrence
Technicien Supérieur de la Métrologie Légale

Bureau de la Métrologie Légale ANT SIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANT SIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 007-SML/D/T/26/C
Date de contrôle : 12/05/2026
Date limite : **MAI 2029**
CC- IM : 6065 TBH