

MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
CONSOMMATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET
DE LA CONSOMMATION

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

N° : 018-SML/D/T/26/C

Réceptif-mesure pour produits pétroliers

CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS

Montée sur un camion immatriculée 3694 MF

TBHDDETENTEUR : VOROMAILALA FITANTERANA

Position Ballon : BASSE

Limite de Validité : JUILLET 2029

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité totale (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normale en service;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 4 000 litres

Capacité Total
Vt= 4 400 litres

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 90,91%

Creux C=270 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	4166	22	4098	26	4022	30	3934	34	3828
19	4150	23	4080	27	4000	31	3912	35	3800
20	4134	24	4062	28	3978	32	3884	36	3772
21	4116	25	4044	29	3956	33	3856	37	3740

COMPARTIMENT N°02G

Capacité nominale
Vn= 3 000 litres

Capacité Total
Vt= 3 300 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 90,91%

Creux C=291mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	3126	24	3078	28	3018	32	2950	36	2870
21	3114	25	3066	29	3002	33	2930	37	2846
22	3102	26	3050	30	2986	34	2910	38	2822
23	3090	27	3034	31	2970	35	2890	39	2798

COMPARTIMENT N°03D

Capacité nominale
Vn= 3 000 litres

Capacité Total
Vt= 3 300 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 90,91%

Creux C=286mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
19	3130	23	3082	27	3026	31	2958	35	2878
20	3118	24	3070	28	3010	32	2938	36	2854
21	3106	25	3058	29	2994	33	2918	37	2830
22	3094	26	3042	30	2978	34	2898	38	2806

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 018-SML/D/T/26/C
Date de contrôle : 07 Juillet 2026
Date limite : **Juillet 2029**
CC- IM : 3694 MF



COMPARTIMENT N°04Capacité nominale
Vn= 2 000 litresCapacité Total
Vt= 2 380 litresDegré maximal de remplissage
Vn/Vt= 84,03%

Creux C=342mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
24	2129	28	2083	32	2031	36	1975	40	1911
25	2119	29	2071	33	2017	37	1959	41	1895
26	2107	30	2059	34	2003	38	1943	42	1877
27	2095	31	2045	35	1989	39	1927	43	1857

COMPARTIMENT N°05ARCapacité nominale
Vn= 3 000 litresCapacité Total
Vt= 3 430 litresDegré maximal de remplissage
Vn/Vt= 87,46%

Creux C=343mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
24	3161	28	3105	32	3041	36	2969	40	2881
25	3147	29	3091	33	3023	37	2947	41	2859
26	3133	30	3077	34	3005	38	2925	42	2833
27	3119	31	3059	35	2987	39	2903	43	2807

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon « lettre V » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le **08 JUILLET 2026**
Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 018-SMLD/T/26C
Date de contrôle : 07 Juillet 2026
Date limite : **Juillet 2029**
CC- IM : 3694 MF