

BON DE RETOUR PRODUIT

Produit : GO
Dépôt réceptionnaire : VHR
Date et heure de réception : 29/06/2026 181510
N° Document : 26000202/OR
Propriétaire du produit : VIVO ENERGY MADAGASCAR

Cause ayant entraînée le retour produit : *Go non conforme aux la
CC 6387 TBP.*

Analyse produit avant réception : ☒ OUI ☐ NON

Quantité du produit dans le Bac (Vol à 15°C) : 11007

Le chef de dépôt

Validation Siège

Nom :

Date :

LIPPY
29/06/2026

Nom :

Date :

N°1109364

JAUGEAGE DES RESERVOIRS

- ☐ Fin de journée
☐ Après réception

- ☐
- Avant purge
- ☐
- Après purge
-
- ☐
- Autre opération
- Relevé de la*

DATE : _____

HEURE :

N°	Produit	HTT (°)	Méthode par le Creux (mm)		Méthode par le plein (mm)		Température	DRC Ambiante	Remarques
			Produit	Eau	Produit	Eau			
10	100	50	62 10				26,2		Après 10 km Produit 100 PC 62 10
10	100	50	62 30				26,2		Après 10 km Produit 100 PC 62 30
24	100	21 46	77 76				25,5		Après 10 km Produit 100 PC 77 76
24	100	12 46	78 49				25,6		Après 10 km Produit 100 PC 78 49

(*) HTT: Ecrire la HTT sur le certificat de baremage

Remplir la colonne correspondante selon la méthode de jaugeage utilisée: méthode de jaugeage par le creux ou par le plein
- à remplir uniquement par le jaugeur à partir d'un stylo à bille, l'utilisation du crayon est à proscrire

- les ratures ou correction sont interdites
- la densité doit être celle d'un échantillon composite
- dans la colonne «Remarques», en dehors des observations exceptionnelles, il est exigé de préciser la raison du jaugeage (jaugeage 06h00, jaugeage contradictoire ou jaugeage avant et après réception)
- le tenue de ce carnet exclut toute utilisation des papiers volants en guise de brouillon. Le jaugeur inscrira directement ses mesures dans le carnet, même si cela entraîne des tâches ou autre malpropretés, suite à la manipulation de produit. Le non respect de cette indication peut être considéré comme une tentative de fraude et sanctionné comme telle.

Joueur (Nom et Signature)

Chef de dépôt

Délais de conservation : 10 ans à partir de la date d'édition

	[mm]	[L]	[°C]			
R08	6370	733836	26,2	748,7	24,8	724069

Volume à 15°C reçu dans R08 est égal à **6 589 litres**, après déchargement du CC 6387 TBP.

LPSA

RINKAN LIPPI Silvertowni
Chef de dépôt
LOGISTIQUE PETROLIERES S.A
DEPOT VOHEMAR

Représentant de VIVO

Intorin

DEPOT VOHEMAR

PV RETOUR PRODUIT

Date : 29/06/2026

Pour camion-citerne Immatriculé	6387 TBP
Nom du chauffeur	MARCIAL
Transporteur	VOROMAILALA
Motif de déchargement	Retour produit SP95 non conforme
Produit	SP95

PIGE AVANT


Bac	Hauteur [mm]	Vol Amb [L]	Temp.Bac [°C]	Densité Amb	T°Obs [°C]	Volume à 15 [L]
R08	6310	727070	26,1	748,7	24,8	717480

PIGE APRES

Bac	Hauteur [mm]	Vol Amb [L]	Temp.Bac [°C]	Densité Amb	T°Obs [°C]	Volume à 15 [L]
R08	6370	733836	26,2	748,7	24,8	724069

Volume à 15°C reçu dans R08 est égal à **6 589 litres**, après déchargement du CC 6387 TBP.

LPSA


RINKAN LIPPI Silvertowni
Chef de dépôt
LOGISTIQUE PETROLIERES S.A
DEPOT VOHEMAR

Représentant de VIVO


Titouin