

JIRAMA  
R: SAVA

P.V. DE RECEPTION

GAS OIL N° 0110/2026

DR: SAMBAVA

Date de réception: 21/07/26

Heure d'arrivée: 8h00

Heure de départ: 9h45mn

Lieu de réception: CTR NEA AUTOKOBE

Certificat de baremage CC N°: 007-SMLIDIT241C

Nom du Transporteur: YDROMAILALA

Validité de baremage jusqu'au: MAI 2027

Camion-citerne N°: 3593TBP

Quantité à livrer: 13500L

Bon de commande N°:

Bon de Validité au:

Bon de transport N°:

BSL: 7016599300/ATL du 20/07/26

B.E: C0126000181-JIR du 20/07/26

Heures de début de dépotage: 8h35mn

Heures fin: 9h35mn

Température:

Densité à 15°C:

| Chargement |
|------------|
| 25,51      |
| 835,90     |

| Dépotage |
|----------|
| 25       |
| 835      |

| N° Compartiment | SUP BAREMAGE |        | AU CHARGEMENT (BSL/BEX) |        | AU DEPOTAGE (mesure T) |        | ECARTS             |        |                         |    |
|-----------------|--------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------|----|
|                 | Creux        | Volume | Creux                   | Volume | Creux                  | Volume | BSL et mesure en T |        | Baremage et mesure en T |    |
|                 | mm           | Litres | mm                      | Litres | mm                     | Litres | mm                 | Litres |                         |    |
| 1               | 217          | 4000   | 217                     | 4000   | 217                    | 4000   | 0                  | 0      | 0                       | 0  |
| 2               | 230          | 1000   | 226                     | 1002   | 230                    | 1000   | 4                  | +2     | 0                       | 0  |
| 3               | 230          | 1000   | 224                     | 1003   | 230                    | 1000   | 6                  | +3     | 0                       | 0  |
| 4               | 222          | 4500   | 226                     | 4491   | 226                    | 4491   | 4                  | -9     | 4                       | -9 |
| 5               | 217          | 3000   | 218                     | 2999   | 220                    | 2996   | 1                  | -1     | -3                      | -4 |
| 6               |              |        |                         |        |                        |        |                    |        |                         |    |
| 7               |              |        |                         |        |                        |        |                    |        |                         |    |
| 8               |              |        |                         |        |                        |        |                    |        |                         |    |
| TOTAL           |              | 13500  |                         | 13495  |                        | 13487  | -5                 |        | -13                     |    |

Observation:

Densité

CITERNE: JIRAMA

Valeur de pige avant dépotage:

hauteur=

Valeur de pige après dépotage:

hauteur=

N° Plomb aux trous d'homme: 1156926 à 930

N° Plomb aux vannes: 11569616 à 925

Quantité à livrer: 13500L

Quantité svt creux BSL: 13495L

Quantité svt creux Dépotage: 13487L

Température:

Valeur =

Valeur =

OBSERVATION:

Pointage soudure des boulons trou d'homme: Oui-Non

T: manque ou existant

Niveau pastille: au dessus ou au dessous ou affleuré

Pastille: Fixe ou mobile

Tige de pastille: soudé ou dessoudé

Fil de pastille: coupé ou normale

RECEPTIONNAIRES

TRANSPORTEUR

| Fonction  | SPE       | S APPRO    | SQHSE       | SECURITE | NEA     | CHAUFFEUR |
|-----------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-----------|
| Nom       | R. Asmond | B. Berrout | Cyprien     | COPS     | FRANCK  | Justin    |
| Service   | 106       | 06B        | HSE OFFICER | Martial  | MAURICE |           |
| Matricule | 103941    | 101578     | 954         |          | 0630    |           |
| Visa      |           |            |             |          |         |           |



S.A. au capital de Ar 32 866 338 000  
COMPLEXE GALAXY - BATIMENT ARIANE 5  
Andraharo BP 12 085 - Antananarivo 101  
Tel: 22 694 70 - Mobile : 032 07 202 20  
Fax: 22 694 53 - email: bureau@jovena.mg  
Stat : 19201111999000183 - NIF : 2000002263  
C.P. : 0232094/DGI-M du 12/05/2025  
Quit. : du 01/01/1753

A : LOGISTIQUE PETROLIERE S.A  
A : GRT TAMATAVE  
A : LOGISTIQUE OPERATIONS



### BON DE LIVRAISON

Carburants ☒  
Lubrifiants ☐

N°: **C0126000181**

ANTANANARIVO, le 20/07/2026

DATE D'ENLEVEMENT:

20/07/2026

HEURE:

00:00

DEPOT : ANTALAHA

TRANSPORTEUR : **VOROMAILALA FITATERANA** CAMION : 3593TBP  
CLIENT FINAL **JIRAMA GO SAMBAVA** CODE CLIENT: 3399027

CHAUFFEUR et N° REMORQUE : **JUSTIN**  
ADRESSE DE LIVRAISON: **JIRAMA SAMBAVA**  
149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue  
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

Numéro Prise de commande Jovena : PCVOH26000061  
Numéro Bon de commande Client : 26000005/O3/00134

COMPARTIMENTAGE:

| N°                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|----|----|
| Qté                | 4   | 1   | 1   | 4,5 | 1   |   |   |   |   |    |    |    |
| Produit            | GO  | GO  | GO  | GO  | GO  |   |   |   |   |    |    |    |
| Creux livraison CC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |   |   |   |   |    |    |    |
| Température        | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |   |   |   |   |    |    |    |
| Densité            | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |   |   |   |   |    |    |    |

Mesures avant  
dépotage

| Référence            | Désignation       | Conditionnement | Qté       | OBSERVATIONS CLIENT |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| GAO010001            | Gas-Oil           | L               | 13 500,00 |                     |
| TPXV00009            | Transport taxable | L               | 13 500,00 |                     |
| Total des produits : |                   |                 | 13 500,00 |                     |

treize mille cinq cents L à Température Ambiante

Reçu : 134878

Treize mille quatre cent quatre vingt sept litres

HSE OFFICER (NEA)  
Cyprien

R. Asmond  
106/103941

|                                       |                                         |                                 |  |                  |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|
| <b>Contrôles avant déchargement :</b> |                                         |                                 |  | Signé Client<br> | Signature Transporteur<br> |
| - Scellés :                           | OK <input checked="" type="checkbox"/>  | PAS OK <input type="checkbox"/> |  |                  |                            |
| - Quantités (base BSL) :              | OK <input checked="" type="checkbox"/>  | PAS OK <input type="checkbox"/> |  |                  |                            |
| (BSL + certificat barèrage + règle T) |                                         |                                 |  |                  |                            |
| - Présence d'eau :                    | NON <input checked="" type="checkbox"/> | OU <input type="checkbox"/>     |  |                  |                            |
| <b>Contrôle après déchargement :</b>  |                                         |                                 |  | Signé Client<br> | Signature Transporteur<br> |
| - Compartiment(s) vide(s)             | OUI <input checked="" type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/>    |  |                  |                            |

OBSERVATIONS

Signature  
JOVENA

Signature  
Transporteur

Signature  
Client

Signature  
Magasinier

Nom :

Date / Heure :

cas de problème sur ces contrôles nous vous conseillons de refuser la livraison et contacter un responsable Jovena

3 : Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.

imprimé en 6 exemplaires: Dépôt (3 exemplaires) - Comptabilité - Logistique - DR

FRANCHINI  
21/07/2026



S.A. au capital de Ar 32 866 338 000  
COMPLEXE GALAXY - BATIMENT ARIANE 5  
Andraharo BP 12 085 - Antananarivo 101  
Tel: 22 694 70 - Mobile : 032 07 202 20  
Fax: 22 694 53 - email: bureau@jovena.mg  
Stat : 19201111999000183 - NIF : 2000002263  
C.P. : 0232094/DGI-M du 12/05/2025  
Quit. : du 01/01/1753

A : LOGISTIQUE PETROLIERE S.A  
A : GRT TAMATAVE  
A : LOGISTIQUE OPERATIONS



### BON D'ENLEVEMENT

Carburants ☒  
Lubrifiants ☐

N°: C0126000181

ANTANANARIVO, le 20/07/2026

DATE D'ENLEVEMENT PREVUE :

Validité 7 jours

20/07/2026

- A compter de la date d'enlèvement prévue

DEPOT : **ANTALAHA**

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA FITATERANA

CLIENT FINAL :

**JOVENA MADAGASCAR**

REFERENCE : PCVOH26000061

CAMION : 3593TBP

CHAUFFEUR/ N° REMORQUE :

JUSTIN

COMPARTIMENTAGE:

| N°      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|----|----|----|
| Qté     | 4000 | 1000 | 1000 | 4500 | 8000 |   |   |   |   |    |    |    |
| Produit | CO   | CO   | CO   | CO   | CO   |   |   |   |   |    |    |    |

| Référence            | Désignation | Conditionnement | Qté        | OBSERVAT° CHEF DE DEPOT |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|
| GAO010001            | Gas-Oil     | L               | 13 500,000 |                         |
| Total des produits : |             |                 | 13 500,00  |                         |

### OBSERVATIONS

Go Jovena 20/07/2026

Signature  
Direction Jovena

Signature  
Logistique Pétrolière

Signature  
Transporteur

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

JOVENA

Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.

Imprimé en 6 exemplaires: Dépôt (3 exemplaires) - Comptabilité - Logistique - DR

21/07/2026

ANTALAHA

20/07/2026

