



LOT 0105H0030  
Villa Cri-Cri N°7 Mangarivotra  
401 - Mahajanga

## COMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION D'EXTINCTEURS MOBILES ET MATERIEL INCENDIE

Le soussigné : RAHOLIMALALA L. - SECURITE PREVENTION INCENDIE (S.P.I.)  
Lot 0105H0030 villa cri-cri n° 7 Mangarivotra, Mahajanga, Installateur Vérificateur des  
Systèmes de Sécurité Incendie, agréé par l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance à  
Madagascar (APEAM) suivant REF. 076/23APEAM/SG, atteste avoir procédé à la vérification  
des extincteurs dans le risque suivant :

Raison sociale : VORAMALAGA FANTO RALANDRA

Nature du risque : Commerce et tertiaire

Adresse : 401 - Mahajanga

Date de vérification : 24 Juillet 2026

### I - OBSERVATION SUR L'ETAT DES EXTINCTEURS

02 (Deux) Extincteurs à poudre ABC en 9kg  
01 (Un) Extincteur à poudre ABC en 2kg

Prochaine vérification : 24 Janvier 2027

Tous les appareils sont en bon état d'entretien et de fonctionnement et peuvent être utilisés avec  
efficacité dès la naissance d'un incendie dans les conditions adéquates d'utilisation.

### II. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLES

a- emplacement : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

b- surface couverte : environ M2

c- Conformité aux règles : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

MAHAJANGA le 24 Juillet 2026

*Signature*

N° 001562