



## COMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION D'EXTINCTEURS MOBILES ET MATERIEL INCENDIE

Le soussigné : RAHOLIMATATA L. - SECURITE PREVENTION INCENDIE (S.P.I.)  
Lot 0105H0030 villa cri-cri n° 7 Mangarivotra, Mahajanga, Installateur Vérificateur des  
Systèmes de Sécurité Incendie, agréé par l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance à  
Madagascar (APEAM) suivant REF. 076/23APEAM/SG, atteste avoir procédé à la vérification  
des extincteurs dans le risque suivant :

Raison sociale : .....

Nature du risque : *Commerce* *8713 ICD*

Adresse : *401 Mahajanga*

Date de vérification : *24 Juillet 2026*

### I- OBSERVATION SUR L'ETAT DES EXTINCTEURS

*02 (Deux) Extincteurs à poudre ABC en 9kg*  
*01 (Un) Extincteur à poudre ABC en 2kg*

Prochaine vérification : *24 Janvier 2027*

Tous les appareils sont en bon état d'entretien et de fonctionnement et peuvent être utilisés avec  
efficacité dès la naissance d'un incendie dans les conditions adéquates d'utilisation.

### II. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLES

a- emplacement : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)  
b- surface couverte: environ .....M2  
c- Conformité aux règles: CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

MAHAJANGA le, *24 Juillet 2026*

N° *001563*