

TotalEnergies Marketing Madagascar SA
Société Anonyme au capital de 14 956 152 000
N° Stat : 44610/11/1999/0/00202*NIF 0000000318
Immeuble FITARATRA – ANKORONDRANO
Tél : (261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45



AUTORISATION DE MOUVEMENT

N° 0008578

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

1- CARBURANT AVIATION LIVRE

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

N° de lot :

N° de certificat d'analyse :

N° de réservoir en livraison :

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburéacteur – 3, III N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 :

☐ oui ☐ non*

* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

Certificat de nettoyage émis par :

N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)

- COULEUR (✓ : couleur normale)

- DETECTION D'EAU (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C

- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³

CONDUCTIVITE mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

[E-D]

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES:

Date:

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Nom:

Date:

Nom:

Date:

Nom:

Date:

PRODUIT

RECEPTIONNE :

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

Nom :

Signature :

Marketing Madagasikara SA

yme au capital de 14 956 152 000

010/11/1999/0/00202*NIF 0000000318

ble FITARATRA – ANKORONDRANO

(261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45



AUTORISATION DE MOUVEMENT

N° 0008579

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

1- CARBURANT AVIATION LIVRE

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

N° de lot :

N° de

certificat
d'analyse :

N° de

réservoir en
livraison :Masse volumique
à 15°C du lot en
expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburacteur – 3, III

N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 :

☐ oui ☐ non*

* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

Certificat de nettoyage émis par :

N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

4- CONTROLES QUALITE
A LA RECEPTION

CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)**- COULEUR** (✓ : couleur normale)**- DETECTION D'EAU** (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³**CONDUCTIVITE** mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES:

Date:

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Heure:

Nom:
Date:Nom:
Date:Nom:
Date:PRODUIT
RECEPTIONNE :

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de
stockage N° :

Nom :

Signature :


Marketing Madagasikara SA

yme au capital de 14 956 152 000

610/11/1999/0/00202*NIF 0000000318

ble FITARATRA – ANKORONDRANO

(261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45



AUTORISATION DE MOUVEMENT

N° 0008579

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

1- CARBURANT AVIATION LIVRE

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

N° de lot :

N° de

certificat d'analyse :

N° de

réservoir en livraison :

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburacteur – 3, III

N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ?

☐ oui ☐ non

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 :

☐ oui ☐ non*

* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

Certificat de nettoyage émis par :

N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

4- CONTROLES QUALITE A LA RECEPTION

CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)

- COULEUR (✓ : couleur normale)

- DETECTION D'EAU (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C

- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³

CONDUCTIVITE mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES :

Date :

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Heure :

Nom :
Date :Nom :
Date :Nom :
Date :

PRODUIT RECEPTIONNE :

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

Nom :

Signature :

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 70029320100/DGP

18E = 10/140
18S = 14/136

LOGISTIQUE
PÉTROLIÈRE
Dépôt
chargeur :

DGP

Date et heure sortie : 28/07/2026 12:48
Date du chargement : 28/07/2026

Distributeur : TotalEnergies Marketing Madaga

N° Bon : 85/8/85/8/85/8/85/9/85/9/

Immatr. véhicule : VOROMAILALA 7369TBN

Transporteur : Transporteur Total

Certif. Barémage : 0026ML/D/T24C du 31/01/2027

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur : JULIEN

Numéros scellés : 11708947/11708948/11708949/11708950/11708951/11708952/11708953/11708954/11708955/11708956/11708958/11708959/11708960/11708961/11708962/

Num Opt	Produit	Creux (mm)	N° TICRETS	Vol.Amb (L)	Bac en service		Temp.Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	JF	234		3 000	R07	811.80	26,72	,98939	2968.17
2	JF	461		6 000	R07	811.80	26,72	,98939	6936.34
3	JF	303		2 000	R07	811.80	26,72	,98939	1978.78
4	JF	292		2 000	R07	811.80	26,72	,98939	1978.78
5	JF	437		1 000	R07	811.80	26,72	,98939	9925.73

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
JF	20 000	10788	16 063	RE

Chargeur du
dépôt

Contrôle dépôt

Transporteur

Transitaire

Douanes

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

LOIS :

SCELLES BIEN POSÉES
BIEN SERRÉES
ET ENTIER

PRODUITS LIVRÉS
EXEMTS D'EAU
ET IMPURETÉS