



LOGISTIQUE
PÉTROLIÈRE

Dépôt

chargeur :

DGP

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 70029334700/DGP

Date et heure sortie : 30/07/2026 11:36

Date du chargement : 30/07/2026

Distributeur : TotalEnergies Marketing Madaga

Immatr. véhicule : VOROMAILALA 73487BN

Certif. Barémage : 002SMI/D/T24C du 31/01/2027

Nom Chauffeur :

Sulren

N° Bon : 8580/8580/8580/8581/8581/

Transporteur : Transporteur Total

Type de véhicule : VRAC

Numéro scellés : 11740227/11740228/11740229/11740230/11740231/11740232/11740233/11740234/11740235/11740236/11740237/11740238/11740239/11740240/11740241/

Num Opt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (L)	Dac en service		Temp.Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	JF	237		3 000	R07	811.80	20,95	,98918	2967.54
2	JF	462		6 000	R07	811.80	20,95	,98918	6935.08
3	JF	303		2 000	R07	811.80	20,95	,98918	1978.36
4	JF	296		2 000	R07	811.80	20,95	,98918	1978.36
5	JF	431		7 000	R07	811.80	20,95	,98918	6924.26

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
JF	20 000	10784	16 060	PS

Chargeur du
dépôt

Contrôle dépôt

Transporteur

Transitaire

Douanes

Nom:

S. Michel

Nom:

Willy F

Nom:

Sulren

Nom:

Nom:

LOIS :

SCELLES BIEN POSES
BIEN SERRÉES
ET EN ENTIER

PRODUITS LIVRES
ET BIEN SERRÉS

Couleur et de
des produits
Conforme

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA
Société Anonyme au capital de 14 956 152 000
N°Stat : 44610/11/1999/0/00202*NIF 0000000318
Immeuble FITARATRA – ANKORONDRANO
Tél : (261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45

**AUTORISATION DE MOUVEMENT****N°** 0008580

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés
(Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :**RECEPTIONNAIRE :****1- CARBURANT AVIATION LIVRE****JET A-1****AFQRJOS ISSUE n°**

N° de lot

N° de certificat d'analyse :

N° de réservoir en livraison :

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburacteur – 3, III

N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ?

☐ oui ☐ non

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 :

☐ oui ☐ non*

* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

Certificat de nettoyage émis par :

N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : **refus de chargement**

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :**3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT****CONTROLE VISUEL**

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)**- COULEUR** (✓ : couleur normale)**- DETECTION D'EAU** (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³**CONDUCTIVITE** mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES:

Date:

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Heure:

Nom:
Date:Nom:
Date:Nom:
Date:

Nom :

Signature :

PRODUIT**RECEPTIONNE :**

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA
Société Anonyme au capital de 14 956 152 000
N°Stat : 44610/11/1999/0/00202*NIF 0000000318
Immeuble FITARATRA – ANKORONDRANO
Tél : (261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45



AUTORISATION DE MOUVEMENT

N° 0008581

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

1- CARBURANT AVIATION LIVRE

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

N° de lot :

N° de certificat d'analyse :

N° de réservoir en livraison :

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburacteur – 3, III

N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 :

☐ oui ☐ non*

* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

Certificat de nettoyage émis par :

N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)

- COULEUR (✓ : couleur normale)

- DETECTION D'EAU (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C

- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³

CONDUCTIVITE mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES:

Date:

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Nom:

Date:

Nom:

Date:

Nom:

Date:

PRODUIT RECEPTIONNE :

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

Nom :

Signature :