



MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU
COMMERCE - DIANA

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Châssis en position horizontal, niveau zéro

N° : 034-SML/D/T/25/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers
CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS
Montée sur un camion immatriculée 5166 TCC
DETENTEUR : VOROMAILALA TRANSPORT
 LIMITE DE VALIDITE : JUIN 2028

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pigé passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normal en service ;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre $\pm 01\text{mm}$.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale Vn= 3 000 l		Capacité Total Vt= 3 300 l		Degré maximal de remplissage Vn / Vt= 90,91%				Creux C=295 mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
23	3089	26	3053	29	3008	32	2963	35	2918
24	3077	27	3038	30	2993	33	2948	36	2901
25	3065	28	3023	31	2978	34	2933	37	2884

COMPARTIMENT N°02

Capacité nominale Vn= 7 000 l		Capacité Total Vt= 7 515 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 93,15%				Creux C=224mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	7187	18	7122	21	7042	24	6952	27	6857
16	7167	19	7097	22	7012	25	6922	28	6822
17	7147	20	7072	23	6982	26	6892	29	6787

COMPARTIMENT N°03

Capacité nominale Vn= 2 000 l		Capacité Total Vt= 2 397 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 83,44%				Creux C=357mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
30	2086	33	2041	36	1996	39	1951	42	1906
31	2071	34	2026	37	1981	40	1936	43	1891
32	2056	35	2011	38	1966	41	1921	44	1891

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 034-SML/D/T/25/C
Date de contrôle : 06/06/2025
Date limite : **JUIN 2028**
CC- IM : 5166 TCC



COMPARTIMENT N°04

Capacité nominale Vn= 2 000 l		Capacité Total Vt= 2 410 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 82,99%		Creux C=372mm			
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
30	2108	33	2063	36	2018	39	1973	42	1928
31	2093	34	2048	37	2003	40	1958	43	1913
32	2078	35	2033	38	1988	41	1943	44	1898

COMPARTIMENT N°05

Capacité nominale Vn= 8 000 l		Capacité Total Vt= 8 695 l		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 92,01%		Creux C=284mm			
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	8246	23	8156	26	8066	29	7976	32	7886
21	8216	24	8126	27	8036	30	7946	33	7851
22	8186	25	8096	28	8006	31	7916	34	7816

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon Annuelle « Lettre B » du Service de la Métrologie Légale.

Fait à Antsiranana, le 10 JUIN 2025

Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



RAKOTOMALALA Jean Noel
 Contrôleur du Commerce et de la Concurrence
 Technicien Supérieur de la Métrologie Légale

NOTA BENE: Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 juillet 1993)

Bureau de la Métrologie Légale ANT SIRANANA,
 sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANT SIRANANA 201
 Tél 034 89 572 81.
 Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 034-SML/D/T/25/C
 Date de contrôle : 06/06/2025
 Date limite : **JUIN 2028**
 CC- IM : 5166 TCC