



MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DUDU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE
DE L'INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE
DIANA

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Châssis en position horizontal, niveau zéro

N° : 004-SML/D/T/25/C

Récepteur-mesure pour produits pétroliers
CITERNE A SIX COMPARTIMENTS
Montée sur un camion immatriculé 06387-TBP
Appartenant à « VOROMAILALA TRANSPORT »

LIMITE DE VALIDITE : JANVIER 2028

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normal en service ;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises : les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 4.000 l

Capacité Total
Vt=4 155 l

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 96,27%

Creux C=203mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
10	4105	14	4075	18	4033	22	3973	26	3895
11	4100	15	4065	19	4020	23	3955	27	3875
12	4095	16	4055	20	4005	24	3935	28	3855
13	4085	17	4045	21	3990	25	3915	29	3830

COMPARTIMENT N°02

Capacité nominale
Vn= 2.000 l

Capacité Total
Vt= 2.100 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,24%

Creux C=198mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	2044	20	2008	24	1958	28	1902	32	1846
17	2036	21	1998	25	1944	29	1888	33	1832
18	2027	22	1985	26	1930	30	1874	34	1818
19	2018	23	1972	27	1916	31	1860	35	1804

COMPARTIMENT N°03

Capacité nominale
Vn= 2 000 l

Capacité Total
Vt= 2 105 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,01%

Creux C=205mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	2050	19	2016	23	1969	27	1917	31	1864
16	2042	20	2005	24	1956	28	1904	32	1850
17	2034	21	1994	25	1943	29	1890	33	1836
18	2026	22	1982	26	1930	30	1877	34	1822

Bureau de la Métrologie Légale ANTISIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTISIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 004-SML/D/T/25/C
Date de contrôle : 31/01/2025
Date limite : **JANVIER 2028**
CC- IM : 6387 TBP



COMPARTIMENT N°04

Capacité nominale
Vn= 3 000 l

Capacité Total
Vt= 3 152 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,18%

Creux C=210mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	3065	19	3025	23	2975	27	2915	31	2850
16	3055	20	3015	24	2960	28	2900	32	2830
17	3045	21	3000	25	2945	29	2885	33	2810
18	3035	22	2990	26	2930	30	2865	34	2790

COMPARTIMENT N°05AR

Capacité nominale
Vn= 3.000 l

Capacité Total
Vt= 3 155 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,09%

Creux C=216mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	3070	19	3033	23	2983	27	2925	31	2855
16	3065	20	3020	24	2970	28	2910	32	2835
17	3055	21	3007	25	2955	29	2895	33	2815
18	3045	22	2995	26	2940	30	2875	34	2795

COMPARTIMENT N°06AR

Capacité nominale
Vn= 5.000 l

Capacité Total
Vt= 5 254 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 95,17%

Creux C=265mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	5175	19	5130	23	5070	27	4990	31	4890
16	5165	20	5115	24	5050	28	4965	32	4860
17	5155	21	5100	25	5030	29	4940	33	4830
18	5145	22	5085	26	5010	30	4915	34	4800

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon « Lettre E » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le **01 FEVRIER 2025**
Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



RAKOTOMALALA Jean Noël
Contrôleur du Commerce et de la Concurrence
Technicien Supérieur de la Métrologie Légale