


|                                              |                                                                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de dernière modification:<br>30/11/2024 | Procédure de déchargement<br>Station-Service - Site<br>consommateur | <br><b>Vivo energy</b> |
| SMPVE/HSSSEQ/PRO/001                         | Société Malgache des Pétroles<br>VIVO Energy S.A.                   | Version n°5                                                                                                 |

# Fandehanian'ny déchargement:

Mba ahafahana manamaina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (famphenana ny fifangaron'ny produits) dia tsy maintsy tenaina mandritra ny transfert'ny tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotrin'ny déchargement).

| Compartment Camion |          |         | CuveSITE (retail B2B) |         |                         |          |                      |                      |                   |              |     |       | Conformité           |                    |                                                                                     |                                                                                     |  | S gnature chauffeur |
|--------------------|----------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----|-------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| N°                 | Quantité | Produit | N° Cuv e              | Produit | Ecart densi té (BSL-SS) | Capacité | Creux avant dépotage | Creux après dépotage | Couleur flexi ble | Couleur cuve | O/N | Date  | Heure début dépotage | Heure fin dépotage | Signature OM                                                                        |                                                                                     |  |                     |
|                    | (a)      |         |                       |         |                         |          | (b)                  | c = (b) - (a)        |                   |              |     |       |                      |                    |                                                                                     |                                                                                     |  |                     |
| 21                 | 4000     | SP      | 03                    | SP      | -2                      | 20000    | 13 328               | 15 328               | V                 | V            | 0   | 24/08 | 13 <sup>H</sup> 55   | 14 <sup>H</sup> 08 |  |  |  |                     |
| 22                 | 3000     | SP      | 03                    | SP      | -3                      | 20000    | 15 328               | 12 328               | V                 | V            | 0   | 24/08 | 14 <sup>H</sup> 09   | 14 <sup>H</sup> 15 |  |  |  |                     |
| 23                 | 3000     | SP      | 03                    | SP      | -1,1                    | 20000    | 12 328               | 8 328                | V                 | V            | 0   | 24/08 | 14 <sup>H</sup> 15   | 14 <sup>H</sup> 22 |  |  |  |                     |
| 24                 | 2000     | Go      | 02                    | Go      | 2,6                     | 14000    | 11.897               | 9 897                | J                 | J            | 0   | 24/08 | 14 <sup>H</sup> 23   | 14 <sup>H</sup> 27 |  |  |  |                     |
| 25                 | 3000     | Go      | 02                    | Go      | 2,6                     | 14000    | 9 897                | 6 897                | J                 | J            | 0   | 24/08 | 14 <sup>H</sup> 28   | 14 <sup>H</sup> 35 |  |  |  |                     |
| 26                 |          |         |                       |         |                         |          |                      |                      |                   |              |     |       |                      |                    |                                                                                     |                                                                                     |  |                     |

NB: Ity taratasy ity dia tsy maintsy eny amin'ny mpanjy miverina miaraka amin'ny borderau de livraison voamarika sy vita sonia an'ny tsara tonta dia ny mpanjy sy ny fampianarana ariaka eo amin'ny Site

  
Gino

  
Station Shell  
Fianarana  
Alaotra  
- Cyprien


# Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau (Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS. FIANISI LAKA BON DE LIVRAISON N° : 1142 608 704  
DATE : 24/08/26 HEURE : 13 H 55

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

| Réf | Équipements et liste de vérification                                                                                                                                          | Vérifié (O/N) | Commentaires |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|     | <b>S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.</b>                                       | <b>OK</b>     |              |
| 1   | Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)                                                                                                                     | OK            |              |
| 2   | L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement                                                                                                     | OK            |              |
| 3   | S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)                                                                                             | OK            |              |
| 4   | Camion correctement stationné                                                                                                                                                 | OK            |              |
| 5   | Cales de roue positionnées, zone délimitée                                                                                                                                    | OK            |              |
| 6   | Certificat d'étalonnage / jauge                                                                                                                                               | OK            |              |
| 7   | Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)                                                                                                  | OK            |              |
| 8   | Positionnement de l'extincteur                                                                                                                                                | OK            |              |
| 9   | Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes                                                                                                          | OK            |              |
| 10  | Rambardes relevées                                                                                                                                                            | OK            |              |
| 11  | Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM                                                                                                       | OK            |              |
| 12  | Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible                                                                                                                | OK            |              |
| 13  | Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux                                                                                                                  | OK            |              |
| 14  | Câble de liaison électrique connecté                                                                                                                                          | OK            |              |
| 15  | Qualités et quantités attendues                                                                                                                                               | OK            |              |
| 16  | Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser                                                                                                                                   | OK            |              |
| 17  | Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)                                                                     | OK            |              |
| 18  | Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau                                                                     | OK            |              |
| 19  | Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison                                                                           | OK            |              |
| 20  | Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : <b>jaune pour GO, vert pour SP</b>             | OK            |              |
| 21  | Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison                                                                 | OK            |              |
| 22  | Procédure de déchargement affichée                                                                                                                                            | OK            |              |
| 23  | Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)                                                                        | OK            |              |
|     | <b>S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du camion.</b> | <b>OK</b>     |              |

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0.003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.

  
Gino

  
Station Shell  
Fianisi Laka  
Antalya - Cyprien