



N° 001569

COMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION D'EXTINCTEURS MOBILES ET MATERIEL INCENDIE

Le soussigné : RAHOLIMALALA L. - SECURITE PREVENTION INCENDIE (S.P.I.)
Lot 0105H0030 villa cri-cri n° 7 Mangarivotra, Mahajanga, Installateur Vérificateur des
Systèmes de Sécurité Incendie, agréé par l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance à
Madagascar (APEAM) suivant REF. 076/23APEAM/SG, atteste avoir procédé à la vérification
des extincteurs dans le risque suivant :

Raison sociale : NOROMALALA
Nature du risque : Ceminière n° 5838 TBF
Adresse : Lot 0105H0030
Date de vérification : 26 août 2026

I- OBSERVATION SUR L'ETAT DES EXTINCTEURS

02 (deux) extincteurs à poudre ABC m 9L
et (un) extincteur à poudre ABC m 2L

Prochaine vérification : 26 février 2027

Tous les appareils sont en bon état d'entretien et de fonctionnement et peuvent être utilisés avec
efficacité dès la naissance d'un incendie dans les conditions adéquates d'utilisation.

II. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLES

- a- emplacement : CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)
- b- surface couverte : environM2
- c- Conformité aux règles: CONFORME aux normes édictées par l'APEAM contre l'incendie paragraphe IV-CSA UR4 (1974)

MAHAJANGA le 26 août 2026

